



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области**  
**Территориальный отдел в г. Кемерово**  
дом 20, проспект Шахтеров, город Кемерово, 650002  
тел. (3842) 64-11-58 факс (3842) 64-11-58  
E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
по делу об административном правонарушении № 413

г. Кемерово

«21» 03 2017

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово – главный государственный санитарный врач по г. Кемерово **Щепинов Константин Петрович**, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (акт проверки от 13.03.2017 № 127, протокол по делу об административном правонарушении от 13.03.2017 № 374/417), другие материалы дела об административном правонарушении- в отношении юридического лица: государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» (ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»)

**у с т а н о в и л:**

**ИНН/КПП:** 4207024213/ 420501001

**Свидетельство о государственной регистрации:** № 1034205017131 от ИФНС РФ по г. Кемерово.

**Юридический адрес:** 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19;

**Место осуществления деятельности:** Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2б; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

**ФИО законного представителя юридического лица:** Вертохвостов Александр Сергеевич.

**Занимаемая должность законного представителя:** директор

**Подвергалось ли ранее юридическое лицо административной ответственности:** нет

**Совершило административное правонарушение, выразившееся в том, что**

(время, место, характер правонарушения с указанием статей КоАП РФ)

При проведении с 10.02.2017 по 13.03.2017 внеплановой выездной проверки в отношении государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» расположенного по юридическому адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19; фактическим адресам: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2б; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

выявлены следующие нарушения государственных санитарно – эпидемиологических правил:

г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область,

– Не оборудована площадка для сбора мусора на территории учреждения по адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская область; п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

– Не подтверждена безопасность используемых строительных и отделочных материалов для здоровья человека, используемых для внутренней отделки помещений в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; нарушена целостность отделки стен (частично отсутствует плитка) в душевых для мальчиков в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

– Учреждение пользуется одной раздевалкой, совместной для мальчиков и девочек в здании ОГО ВФСО «Динамо»; п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

– Не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями помещения для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; не обеспечен раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем туалет в здании ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

– Не проводится обработка установки для дозированного розлива питьевой воды в здании ОГО ВФСО «Динамо»; п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

– Не организована уборка твердых бытовых отходов и другого мусора специализированной организацией на территории ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» по адресу Кемеровская область, г. Кемерово, р-н Центральный, ул. Новосибирская, д.27). п.10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям

организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 22.02.2017 № 486\003-ОГДиП организация и проведение периодического медицинского осмотра работниками государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» **не соответствуют** требованиям: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части:

– п.п. 1.8., 1.9. (не пройден периодический медицинский осмотр Садрадиновой З.Н.; нарушен интервал прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садрадиновой З.Н.; не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садрадинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садрадинова З.Н.);

– п. 11.1. (руководитель учреждения не обеспечил проведение периодического медицинского осмотра работником Садрадиновой З.Н.).

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» в части:

– п. 8.1. (не имеет прививки АДСМ Садрадинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» в части:

– п. 7.2. (не имеет прививки АДСМ Садрадинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части:

– п. 4.11. (руководитель учреждения не обеспечил своевременное проведение профилактического осмотра на туберкулез Садрадиновой З.Н.);

– п. 4.13. (нарушен интервал прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садрадиновой З.Н.).

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части:

– п. 12.2. (не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника).

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита» в части:

– п. 6.2. (не имеют прививки против кори 33 работника учреждения; не имеет прививки против краснухи Садрадинова З.Н.).



СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части:

- п. 7.1. (не пройден периодический медицинский осмотр работником Садрадиновой З.Н.);
- п. 7.3. (руководитель учреждения не обеспечил прохождение периодического медицинского осмотра работником Садрадиновой З.Н.);
- п. 18.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садрадинова З.Н.: нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садрадинова З.Н.).

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в части:

- п. 8.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки против краснухи Садрадинова З.Н.; не имеет прививки АДСМ Садрадинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

#### **г. Березовский, ул. 8 марта, 14а**

- В тренажерном зале пол местами неровный, имеются механические повреждения линолеума, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

- Трубы отопления в тренажерном зале и зале вольной борьбы оборудованы несъемным ограждением, за которым большое скопление мусора и пыли, что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

- Отсутствуют перегородки между душевыми сетками в душевой, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

- Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из душевой и туалета, что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

-Отсутствуют водозаборные краны холодной и горячей воды для уборочных целей, что является нарушением п.7.4 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

-Возле раковины отсутствует бумажное полотенце (или электросушитель), что является нарушением п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

-В душевой отсутствуют полочки для средств личной гигиены, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

-При душевой отсутствует фен для сушки волос, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15.

-Уровень искусственного освещения в зале вольной борьбы, тренажерном зале, раздевалке № 1, раздевалке № 2 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 5.6., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п. 3.3.1. (протокол № 409 от 14.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах).

#### **г. Осинники, ул. Студенческая, д. 24**

1. Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена, штаты медицинского работника не укомплектованы, договор с медицинским учреждением на обслуживание детей не представлен для проверки (п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»). СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.9.

2. Не представлены для проверки медицинские справки об отсутствии противопоказаний на детей, обучающихся по образовательным программам в области физической культуры и спорта - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 8.10.

3. Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими на соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)



работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказу Роспотребнадзора от 20.05.2015 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» № 61/002-ОГДиП от 21.02.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане **не соответствует** СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 10.1. (абз.5, 6); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.п. 1.8., 1.9., 11.1 (абз. 4, 5); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13. (абз.8); приказу Роспотребнадзора от 20.05.2015 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», а именно: не представлена для проверки медицинская книжка тренера Брайко Г.П.

4. Договор на утилизацию люминесцентных ламп отсутствует, сдача на утилизацию перегоревших ламп не проводилась, что не соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,

п. 4.7. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

5. В медицинском кабинете журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки отсутствует, что является нарушением ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.6., 4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. Руководства главного государственного санитарного врача РФ Онищенко Г. Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

#### **г. Белово, ул. Советская, 44/1**

1. Уровни искусственного освещения в зале борьбы не соответствуют СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и занижены в 4 - 5 раз, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Гл. V п.5.1.; СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» Гл. IV п. 4.7 (протокол лабораторных измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе № 1181, 1182 от 14.02.2017).

2. Не проводится обследование групп риска на демодекозы (на момент проверки не предъявлены документарные сведения об обследовании детей и подростков, посещающих данную организацию), что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» Гл. XIV п. 14.2.; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 2.1.

#### **г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26**

1. В раздевалках отсутствует термометр для контроля температурного режима, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. Уровни искусственной освещенности в борцовском зале не соответствуют нормируемым показателям, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

3. В медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения по вакцинации против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гриппа, что является нарушением п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Время совершения административного правонарушения: 13. 03.2017 в 15-00.

Место совершения административного правонарушения: государственное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» расположенного по юридическому адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского,19; фактическим адресам: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо - государственное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»

Таким образом, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ. Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность (ст.4.2 КоАП РФ) распарщик

Отягчающие административную ответственность (ст.4.3 КоАП РФ) \_\_\_\_\_

И, руководствуясь ст.ст. 2.1 - 2.4, 3.3, 4.1, ч.2 ст.4.4, 22.3, 23.13, 23.49, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» (законный представитель – Вертохвостов Александр Сергеевич директор )**

**Назначить административное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде административного штрафа на сумму**

30 000 рублей штрафовать не име рублей  
(цифрами) (прописью)

**Начальник территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области  
в г. Кемерово - главный государственный  
санитарный врач по г. Кемерово**

  
**К.П. Щейнов**  
(подпись)

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не оспоренное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу (ч.1 ст. 30.3 КоАП РФ).

Юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в Арбитражный суд Кемеровской области (ч.3 ст. 30.1 КоАП РФ).

Физическими и должностными лицами – в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (п.3 ч.1 ст. 30.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть внесен или перечислен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. ст. 31.1, 32.2 КоАП РФ) либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки на расчетный счет № 40101810400000010007, открытый УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области), ИНН получателя – 4205081760, КПП получателя – 420501001, банк получателя – Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК – 043207001, Код ОКТМО – 32701000, код дохода бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000 140, в поле «назначение платежа» указывается «Штрафы, налагаемые Роспотребнадзором».

В соответствии с п.5 ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении права и обязанности разъяснены 1 Вертох  
(подпись)

**Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 325.**

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которой предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление получил «21» 03 2017 Вертохвостов АС  
(подпись физического лица или законного представителя юридического лица)

Постановление выслано по адресу: \_\_\_\_\_  
исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017