

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Директору ГУДО
«ОСДЮСШОР по
спортивной борьбе»

Вертохвостову А.С.

650070, г. Кемерово,
ул. Тухачевского 19.

Представление

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № д38

г. Кемерово

«д1» марта 2017

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово Щепинов Константин Петрович в результате рассмотрения дел об административном правонарушении в отношении:

- государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

юридический адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского 19; фактический адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26; Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24; Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а; Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а; Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 44/1, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127.

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации санитарного законодательства на указанном предприятии – государственном учреждении дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» установлены нарушения требований Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 ч.1, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.3.2367-08 «Организация

иммунопрофилактики инфекционных болезней», СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» .

г. Кемерово, ул. Красная 14 А; Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27, Центральный район; Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 55; Кемеровская область,

- не оборудована площадка для сбора мусора на территории учреждения по адресу ул. Новосибирская, д. 27, Центральный район, г. Кемерово, Кемеровская область); п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- не подтверждена безопасность используемых строительных и отделочных материалов для здоровья человека, используемых для внутренней отделки помещений в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; нарушена целостность отделки стен (частично отсутствует плитка) в душевых для мальчиков в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»); п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- учреждение пользуется одной раздевалкой, совместной для мальчиков и девочек в здании ОГО ВФСО «Динамо»; п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями помещения для переодевания при залах борьбы в зданиях ОГО ВФСО «Динамо» и ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; не обеспечен раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем туалет в здании ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе»; п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- не проводится обработка установки для дозированного розлива питьевой воды в здании ОГО ВФСО «Динамо»; п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Не организована уборка твердых бытовых отходов и другого мусора специализированной организацией на территории ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» по адресу Кемеровская область, г. Кемерово, р-н Центральный, ул. Новосибирская, д.27). п.10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Согласно экспертного заключения о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 22.02.2017 № 486\003-ОГДиП организация и проведение периодического медицинского осмотра работниками государственного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» **не соответствуют** требованиям: СанПиН

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части:

- п.п. 1.8., 1.9. (не пройден периодический медицинский осмотр Садраддиновой З.Н.; нарушен интервал прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.; не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.);
- п. 11.1. (руководитель учреждения не обеспечил проведение периодического медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.).

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» в части:

- п. 8.1. (не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части:

- п. 4.11. (руководитель учреждения не обеспечил своевременное проведение профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.);
- п. 4.13. (нарушен интервал прохождения профилактического осмотра на туберкулез Садраддиновой З.Н.).

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части:

- п. 12.2. (не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника).

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита» в части:

- п. 6.2. (не имеют прививки против кори 33 работника учреждения; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.).

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части:

- п. 7.1. (не пройден периодический медицинский осмотр работником Садраддиновой З.Н.);
- п. 7.3. (руководитель учреждения не обеспечил проведение периодического медицинского осмотра работником Садраддиновой З.Н.);
- п. 18.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.).

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в части:

- п. 8.1. (не имеют прививки против кори 33 работника; не имеют прививки против вирусного гепатита «В» 32 работника; не имеет прививки против краснухи Садраддинова З.Н.; не имеет прививки АДСМ Садраддинова З.Н.; нарушен срок ревакцинации прививки АДСМ у работника Шиве А.А.).

г. Березовский, ул. 8 марта, 14а

- В тренажерном зале пол местами неровный, имеются механические повреждения линолеума, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» .

- Трубы отопления в тренажерном зале и зале вольной борьбы оборудованы несъемным ограждением, за которым большое скопление мусора и пыли, что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» .

- Отсутствуют перегородки между душевыми сетками в душевой, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,

устройству и содержанию объектов спорта» .

- Не предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением из душевой и туалета, что является нарушением п.6.6 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

-Отсутствуют водозаборные краны холодной и горячей воды для уборочных целей, что является нарушением п.7.4 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

-Возле раковины отсутствует бумажное полотенце (или электросушитель), что является нарушением п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» .

-В душевой отсутствуют полочки для средств личной гигиены, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

-При душевой отсутствует фен для сушки волос, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15.

-Уровень искусственного освещения в зале вольной борьбы, тренажерном зале, раздевалке № 1, раздевалке № 2 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 5.6., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п. 3.3.1. (протокол № 409 от 14.02.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах).

г. Осинники, ул. Студенческая, д. 24

1. Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена, штаты медицинского работника не укомплектованы, договор с медицинским учреждением на обслуживание детей не представлен для проверки (п. 1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»). СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 4.9.

2. Не представлены для проверки медицинские справки об отсутствии противопоказаний на детей, обучающихся по образовательным программам в области физической культуры и спорта - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 8.10.

3. Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими на соответствие приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказу Роспотребнадзора от 20.05.2015 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» № 61/002-ОГДиП от 21.02.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане **не соответствует** СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» п. 10.1. (абз.5, 6); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей» п.п. 1.8., 1.9., 11.1 (абз. 4, 5); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13. (абз.8); приказу Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», а именно: не представлена для проверки медицинская книжка тренера Брайко Г.П.

4. Договор на утилизацию люминесцентных ламп отсутствует, сдача на утилизацию перегоревших ламп не проводилась, что не соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.7. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

5. В медицинском кабинете журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки отсутствует, что является нарушением ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.6., 4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. Руководства главного государственного санитарного врача РФ Онищенко Г. Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

г. Белово, ул. Советская, 44/1

1. Уровни искусственного освещения в зале борьбы не соответствуют СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и занижены в 4 - 5 раз, что является нарушением СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Гл. V п.5.1.; СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» Гл. IV п. 4.7 (протокол лабораторных измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белово и Беловском районе № 1181, 1182 от 14.02.2017).

2. Не проводится обследование групп риска на демодекозы (на момент проверки не предъявлены документальные сведения об обследовании детей и подростков, посещающих данную организацию), что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» Гл. XIV п. 14.2.; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 2.1.

г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 26

1. В раздевалках отсутствует термометр для контроля температурного режима, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. Уровни искусственной освещенности в борцовском зале не соответствуют нормируемым показателям, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

3. В медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения по вакцинации против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, гриппа, что является нарушением п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Таким образом, в государственном учреждении дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе».

допущены административные правонарушения, предусмотренные ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

Причинами выявленных нарушений явилось невыполнение юридическим лицом и должностными лицами требований санитарного законодательства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данного административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в установленный законом месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области в городе Кемерово



И.В. Щепинов

Расписка в получении представления:

Представление от « 21 » 06 2017 № 201
получил « 21 » 05 2017

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Представление выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____